

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» мая 2023 г., 382300610002034800420

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» мая 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2305/123-38/88-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22 Б

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» мая 2023 г., № 2305/123-38/88-П/РВП, учетный номер проверки 382300610002034800420.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Носоров Александр Вячеславович – инспектор НД и ПР по Свердловскому округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Шапенков Дмитрий Евгеньевич - специалист
2. Борисов Александр Сергеевич - специалист
3. Гайдено Александр Григорьевич - специалист
4. Пугачев Михаил Николаевич - специалист
5. Дубровин Дмитрий Владимирович - специалист
6. Хацкевич Павел Сергеевич - специалист
7. Кузнецов Константин Леонидович - специалист

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролирующими лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, г Иркутск УЛИЦА БАГРАТИОНА, ДОМ 52

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ № 2 ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" ИНН 3812014676, адрес регистрации юридического лица: ИРКУТСКАЯ, ИРКУТСК, УЛИЦА, БАГРАТИОНА, ДОМ 52

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» мая 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «16» мая 2023 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

11 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «23» мая 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) испытание

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «23» мая 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

3) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «23» мая 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия распоряжения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12.01.2017 г. № 106-рм-к о назначении Семеновой Т.В. на должность директора ОГБУСО ИДДИ № 2, дополнительное соглашение № 603 – на 2 листах;
2. Копия перспективного плана развития на 2023 г. – на 2 листах;
3. Копия приказа от 05.05.2023 г. № 55/1-ОД о назначении лица, ответственного для обеспечения работы комиссии по исполнению государственной функции в области пожарной безопасности;
4. Копия устава ОГБУСО ИДДИ № 2, копия изменений в Устав – на 12 листах;
5. Копии правоустанавливающих документов Багратиона, 52 – на 5 листах;
6. Копия технического паспорта Багратиона 52 – на 10 листах;
7. Проектная документация капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации Багратиона, 52 – на 3 листах;
8. Копия технического заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Иркутской области от 20.12.2022 № 3422022 о проверке систем противопожарной защиты Багратиона 52 – на 8 листах;
9. Копия договора № 3 от 28.10.2022 г. на оказание услуги по охране объектов при помощи тревожной сигнализации, подключенной к пульту централизованного наблюдения ООО ОА Россич – на 12 листах;
10. Копия договора № 4 от 28.10.2022 г. на оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения ООО ОА Россич – на 13 листах;
11. Копия договора № 2 от 28.10.2022 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности – на 10 листах;
12. Копия приказа № 38-ОД от 31.05.2019 г. «О признании неиспользуемыми зданий овощехранилищ» - на 1 листе;
13. Копия приказа № 9-ОД от 24.01.2023 г. «О назначении лица, ответственного за пожарную безопасность» - на 1 листе;
14. Копия приказа № 9/2 – ОД от 24.01.2023 г. «О соблюдении работниками требований пожарной безопасности» на 2 листах;
15. Копия приказа № 9/3-ОД от 24.01.2023 г. «О сохранности, целостности и работоспособности первичных

средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты» - на 1 листе;

16. Копия приказа № 9/4-ОД от 24.01.2023 г. «Об усилении контроля соблюдения получателями социальных услуг правил внутреннего распорядка» - на 2 листах;

17. Копия приказа № 9/1-ОД от 24.01.2023 г. «О создании в ОГБУСО ИДДИ № 2 пожарно-технической комиссии – на 1 листе;

18. Копия протокола заседания ПТК от 31.03.2023 № 1 – на 2 листах;

19. Копия приказа от 28.04.2023 № 54-Од «О мерах по предупреждению ЧС в весенне-летний пожароопасный период 2023 г.» - на 2 листах;

20. Копии удостоверений по дпо «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» - на 12 листах;

21. Копии удостоверений ПТМ – на 3 листах;

22. Копия журнала вводного инструктажа по пожарной безопасности – на 6 листах;

23. Копии журналов инструктажей по пожарной безопасности (повторный, внеплановый) – на 35 листах;

24. Копии инструкций о мерах пожарной безопасности №№ 01И/ПБ (общая), 02И/ПБ(гараж), 03И/ПБ (кухня-столовая); 04И/ПБ (прачечная); 05И/ПБ (складские помещения) – на 28 листах;

25. Копия инструкции о мерах пожарной безопасности (инструктажи) – на 4 листах;

26. Копии инструкций о действиях дежурного персонала при пожаре в дневное/ночное время Багратиона 52 – на 2 листах;

27. Копия планов эвакуации Багратиона 52 дневное/ночное время – на 5 листах;

28. Копия плана практических тренировок на 2023 г. – на 2 листах;

29. Копии актов отработки действий по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 2023 г. Багратиона 52 – на 4 листах;

30. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Багратиона 52 – на 8 листах;

31. Копия регламента выполнения работ на 2023 г. ООО ОА Россич, копии актов проверки работоспособности систем, комплексной проверки технических средств пожарной сигнализации, актов приемки-сдачи услуг за 2023 г. (Багратиона 52, Безбокова 26 а) – на 9 листах;

32. Копия проекта узла учета холодного водоснабжения Багратиона 52 – на 2 листах;

33. Копия технического отчета о проведении измерений сопротивления изоляции и петли «фаза-нуль» электрооборудования Багратиона 52 – на 14 листах;

34. Копия плана размещения извещателей АУПС и оповещателей СОУЭ в чердачном пространстве Багратиона 52 – на 2 листах;

35. Копия акта испытаний внутреннего пожарного водопровода Багратиона 52 от 03.05.2023 г. № 1744 – на 7 листах;

36. Копия акта проверки задвижки с электроприводом на работоспособность Багратиона 52 от 02.05.2023 – на 3 листах;

37. Копия акта проведения проверки работоспособности наружного водопровода Багратиона 52 – на 3 листах;

38. Копия акта о проведении планового технического обслуживания систем вентиляции Багратиона 52 от 17 марта 2023 г. – на 3 листах;

39. Копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины (кровля Багратиона 52) – на 1 листе;

40. Копия протокола испытаний ограждения кровли Багратиона 52 от 02.05.2023 № 441 – на 11 листах;

41. Копия акта огнезащитной обработки одежды сцены – на 10 листах;

42. Копия паспорта на люк противопожарный – на 4 листах;

43. Копия паспорта на дверь противопожарную – на 5 листах;

44. Копии сертификатов – на 17 листах;

45. Копия пожарной декларации Багратиона 52 – на 5 листах;

46. Копии расчетов категорий, заключений по взрывоопасной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ Багратиона 52 – на 75 листах;

47. Копия лицензии ООО ОА Россич – на 2 листах.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. 8.3. не обеспечено открытие разделяющих заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом с пожарным шкафом или внутри него. (СП 10.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

2. 6.2.3 пожарные шкафы ПК-с не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51844. (СП 10.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
3. 5.1.2 помещения категории В1 в подвальном помещении не отделено противопожарными перегородками 1-го типа. (СП 4 13130.2013)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
4. согласно протокола №105/2023 испытания ВПВ на водоотдачу давление составило 0.5 кгс/см² при требуемом 2.5 кгс/см² (СП 10.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Иркутская, г Иркутск УЛИЦА БАГРАТИОНА, ДОМ 52)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор НД и ПР по Свердловскому округу г. Иркутска
 ОНД и ПР г. Иркутска (государственный инспектор города
 (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Носорев
 Александр Вячеславович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A04CEBA13892751F0C1E38B391FBC053
 Владелец: Носорев Александр Вячеславович
 Действителен с 20.06.2022 по 13.09.2023

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Носорев Александр Вячеславович - Инспектор НД и ПР по Свердловскому округу г. Иркутска ОНД и ПР г. Иркутска (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 883952717701, e-mail: a.nosorev@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом
 выездной проверки (дата и время ознакомления):

С ознакомлен Гал. В. Васильев
инспектор. 28.06.2023

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:



В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

